



Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen

Aktenzeichen: **VD 4-4.426.2**

Datum: 15.05.2001

3. Nachtrag zum Zulassungsschein

PL – 4/97

Az. und Datum: - II C 4-4.426-2- vom 09.07.1997

für das Feuerlöschmittel Aerosol-Löschmittel K₂ CO₃

der Firma **Dynamit Nobel GmbH, Explosivstoff und Systemtechnik,
Dr. Hermann-Fleck-Allee 8, 57299 Burbach-Würgendorf**

Hersteller-Typbezeichnung: Löschsatz LS 300 in Löschgeneratoren
Dynameco 300 E01 / - E02

Brandklassen nach DIN EN 2: B (eingeschränkt) und C

Änderung: Die Löschgeneratoren dürfen auch nach folgenden Zeichnungs- und Stücklisten-Nrn. hergestellt und vertrieben werden. Dabei ändern sich die Typbezeichnungen in Dynameco

Löschgenerator-Typ	Zeichnungs-Nr.	Stückliste-Nr.
Dynameco 300-E01	778.611 D-0000	ST 778.611 D-0000
Dynameco 300-E02	778.621 D-0000	ST 778.621 D-0000

Der Funktionstemperaturbereich dieser Löschgeneratoren wurde erweitert auf -40°C bis +85°C.

Die Beschriftungen entsprechen den am 19.04.2001 vorgelegten Mustern.

Diesem Nachtrag liegt die 3. Ergänzung vom 02.05.2001 zum Prüfbericht L-34/93 vom 24.06.1997 der LFS-NRW/-bzw. IdF-NRW/Amtliche Prüfstelle zugrunde.

Die sonstigen Bestimmungen des Zulassungsscheines werden hierdurch nicht berührt.

Im Auftrag

gez. Kornfeld



Haroldstraße 5, 40213 Düsseldorf

Telefon (0211) 87101 - Durchwahl (0211) 8712488 - Telefax (0211) 8713355