



Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen

Aktenzeichen: 74 – 52.10.03

Datum: 25. 01. 2005

5. Nachtrag zum Zulassungsschein

PL – 4/97

Az. und Datum: - II C 4-4.426-2- vom 09.07.1997

für das Feuerlöschmittel Aerosol-Löschmittel K₂ CO₃

der Firma **Dynamit Nobel Defence GmbH,
Dr. Hermann-Fleck-Allee 8, 57299 Burbach-Würgendorf**

Hersteller-Typbezeichnung: Löschsatz LS 200 in Löschgeneratoren
Dynameco 200 E01 / - E02

Brandklassen nach DIN EN 2: B (eingeschränkt) und C

Änderung:

Die Löschgeneratoren dürfen auch nach folgenden Zeichnungs- und Stücklisten-Nrn. hergestellt und vertrieben werden. Dabei ändern sich die Typbezeichnungen in Dynameco 200-E 01 bzw. Dynameco 200-E 02

Löschgenerator-Typ	Zeichnungs-Nr. / Index	Stückliste-Nr. / Index
Dynameco 200-E 01	778.6110 D-0000/B	ST 778.610 D-0000/B
Dynameco 200-E 02	778.6120 D-0000/C	ST 778.620 D-0000/B

Der Funktionstemperaturbereich dieser Löschgeneratoren wurde erweitert auf -40°C bis +85°C.

Die Beschriftungen entsprechen den am 20.10.2004 vorgelegten Mustern.

Diesem Nachtrag liegt die 4. Ergänzung vom 13.01.2005 zum Prüfbericht L-34/93 vom 24.06.1997 der LFS-NRW/-bzw. IdF-NRW/Amtliche Prüfstelle zugrunde.

Die sonstigen Bestimmungen des Zulassungsscheines werden hierdurch nicht berührt.

Im Auftrag

